

Einsatzbericht

Auslösung BMA / Firma Nedexco

Laufende Nummer:	8											
Datum des Einsatzes:	03	März	2007									
Einsatzort:	Firma Nedexco / Gewerbegebiet											
Ursache der Alarmierung:	Auslösung / BMA											
Uhrzeit der Alarmierung:	14:03 Uhr	Art:	FME = Rufschleife: 224									
Einsatzkräfte:	29	Mann										
Einsatzfahrzeuge:	ELW	<input checked="" type="checkbox"/>	LF16	<input checked="" type="checkbox"/>	LF 8	<input checked="" type="checkbox"/>	TLF 24/50	<input checked="" type="checkbox"/>	TLF 8s	<input checked="" type="checkbox"/>	MTW	
Eingesetztes Gerät:	Atemschutzgeräte, Schnelleinsatzzelt,											
Einsatzdauer:	1,15	Stunden										
Zusätzliche Stellen:	Polizei	<input checked="" type="checkbox"/>	Rettungsdienst		THW		Sonstige					

Bericht: **Wahrscheinlich kam es durch Kondenswasser infolge einströmender Außenluft in das Tiefkühlager zur Auslösung der Brandmeldeanlage.**
Da ein Teil des Lagers stark vernebelt war, wurde es unter Atemschutz durch zwei Trupps abgesucht.
Es wurde aber keine Brandstelle durch die Atemschutztrupps festgestellt.
Nach schließen der Türen wurde der Nebel von der Rauchgasabzugsanlage abgesaugt.
Nach einer gewissen Zeit konnte die Arbeit wieder aufgenommen werden.
Mit an der Einsatzstelle war die Polizei.