

Einsatzbericht

Auslösung BMA / Altenheim

Laufende Nummer:	7								
Datum des Einsatzes:	21	April	2010						
Einsatzort:	Haus Bethesda / Altenheim								
Ursache der Alarmierung:	Auslösung BMA								
Uhrzeit der Alarmierung:	08:51 Uhr	Art:	FME = Rufschleife: 224						
Einsatzkräfte:	13	Mann							
Einsatzfahrzeuge:	ELF	X	LF16	X	LF 8	TLF 24/50	X	TLF 8s	MTF
Eingesetztes Gerät:	- Keine -								
Einsatzdauer:	00:24	Stunden							
Zusätzliche Stellen:	Polizei	Rettungsdienst Soltau	THW	DRK –Bereitschaft Wietzendorf					

**Bericht: Durch Dampfentwicklung in der Küche, wurde die BMA im Haus Bethesda ausgelöst.
Der Melder wurde kontrolliert, die Anlage (BMA) zurückgestellt.
An der Einsatzstelle war nur das ELF 40/60, alle anderen Fahrzeuge standen in Bereitschaft.
Mit Alarmiert wurde: 1x RTW DRK Soltau
 Techn. Leiter RD
 (gemäß neuer AAO MANV LK SFA)
Es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.**